



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049, телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, e-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru
Завенягина ул., д. 7, г. Норильск, а/я 1256, 663302, телефон/факс 8 (3919) 46-38-84, e-mail: norilsk@mos.gosnadzor.ru.http://enis.gosnadzor.ru/.

г. Норильск, ул. Завенягина, дом 7

(место составления акта)

« 17 » июня 20 19 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9.27/016/2394/2019/ПВП

По адресу/адресам: 663318, Красноярский край, г. Норильск, проезд Котульского, д. 7.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки Руководителя Енисейского управления Ростехнадзора А.В. Ходосевича от 29.05.2019 № 2394-р/кр
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная **проверка в отношении:**
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Улыбка» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»).
Юридический/почтовый адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, проезд Котульского, д. 7. Заведующий МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» - Ведерникова Наталья Игоревна, действующий на основании Устава, ИНН 2457051696.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «10» июня 2019 г. с 14 час. 30 мин.

по «17» июня 2019 г. до 15 час. 00 мин

Продолжительность: 5 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

10.06.2019 г. время 14 ч. 30 мин И.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» Емельянова Светлана Борисовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Ткач Елена Николаевна

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Норильскому промрайону

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Коврижных Мария Александровна

- Заместитель заведующего по АХР МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка».

В ходе проведения проверки:
по факту выполнения ранее выданного предписания от 25.10.2018 № 45-Д/6.3-0026-18
установлено:

№ п/п	№ пункта предписания	Формулировка нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Установленный срок устранения нарушения	Результат проверки	Подтверждающий документ
1.	1	Отсутствуют формы документов по расследованию несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электрооборудования: - бланк сообщение о несчастном случае; - бланк акта формы Н-1.	п. 1.1.4., п. 1.7.10. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	12.04.2019	Выполнено	Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве (формы 1-9)
2	2	У работников энергослужбы отсутствуют инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	п. 1.7.14. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	12.04.2019	Выполнено	инструкции и по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Список ознакомления и выдачи в личное пользование.
3	3	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п. 1.8.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	12.04.2019	Выполнено	Комплект инструкций по эксплуатации и электрооборудования МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» согласно,

						утвержден ного перечня от 12.11.2018.
4	4	Отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс с привязками к зданиям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями.	п.1.8.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	12.04.2019	Выполнено	Рабочий проект питающей линии №213711-8
5	5	Не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенного устройства в помещении электрощитовой здания МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка».	п.2.7.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	12.04.2019	Выполнено	Визуальный осмотр Фото.
6	6	Отсутствуют паспорт на заземляющее устройство здания.	п.2.7.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	12.04.2019	Выполнено	Паспорт на заземляющее устройство здания.
7	7	Отсутствуют графики работ по: -очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.	п.2.12.12. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	12.04.2019	Выполнено	График очистки светильников, осмотра и ремонта электрического освещения, утвержденный от 01.11.2018
8	8	Отсутствуют документы, подтверждающие обучение электротехнического (электротехнологического) персонала оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, приемам освобождения	п. 2.3 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 № 328-н и зарегистрированных в Минюсте России № 30593.	12.04.2019	Выполнено	Удостоверения о повышении и квалификации по программе «Приемы и методы оказания первой помощи»

		пострадавшего от действия электрического тока.				от 29.11.2018 №3824083 03025, №3824083 03031, №3824083 03022.
9	9	Работники МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» из числа электротехнического (электротехнологического) персонала не имеют соответствующую группу по электробезопасности, предъявляемую к соответствующей профессии - повар.	п. 2.4, п. 44.2 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 № 328-н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593, п. 1.1.13 «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 № 204.	12.04.2019	Выполнено	Удостоверения о проверке знаний правил работ в электроустановках № 715, № ЭБ-547/245, №-547/246


Предписание от 25.10.2018 № 45-Д/6.3-0026-18 снимается с контроля.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялось

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки.
2. Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки.

Подпись лица, проводившего проверку:

 **Е.Н. Ткач**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» Емельянова Светлана Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» июня 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)