

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@mchskrsk.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 117/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 45 «Улыбка»

(адрес, вид собственности, искусства и т.п.)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки заместителя главного государственного инспектора МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.Н. Егорова от 16 июля 2021 года № 117, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. «21» июля 2021 г., и с 10 ч. 00 мин. по 10 ч. 30 мин. «30» июля 2021 г., проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Н.Н., государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко С.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

объекта по адресу: 663300, г. Норильск, пр-д. Котульского, 7

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. заведующего МАДОУ «ДС № 45 «Улыбка» Коврижных М.А.

(указываются должности, фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
117/1/1	Для отделки стен коридоров 2-го этажа применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	п. 25 ППР в РФ В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. ч. 6 ст. 134 №123-ФЗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений	01.07.2022

		и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. ч. 8 ст. 134 №123-ФЗ Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.	
117/1/2	Для отделки стен групповых ячеек 2-го этажа (помещения №№ 31, 32, 33, 41, 42, 44, 50, 53, 54, 55) применяются обои бумажные. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	п. 25 ППР в РФ В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. ч. 7 ст. 134 №123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.07.2022
117/1/3	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.07.2022
117/1/4	Не проведены испытания систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем. С-2000КДЛ, С2000-СП1, С2000-КПБ, прибор речевого оповещения «Рупор» – средний срок службы 10 лет.	п. 54 ППР в РФ При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.07.2022
117/1/5	Не проведены работы по замене аккумуляторной батареи в блоке речевого оповещения.	п. 54 ППР в РФ Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.07.2022

	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.Н. Егоров

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» июля 2021 г.



Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору С.В. Леонтенко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Ковр
(подпись)

«30» июля 2021 г.

И.о. заведующего МАДОУ «ДС № 45 «Улыбка»

Коврижных М.А.

(должность, фамилия, инициалы)