



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(МТУ РОСТЕХНАДЗОРА)

123056, Москва, Красина ул., д.27, стр.1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13, <http://www.mos.gosnadzor.ru>
663302, Норильск, ул. Завенягина, д. 7, а/я 1256. Телефон: (3919) 46-38-84, Факс: (3919) 46-38-84
E-mail: norilsk@mos.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 45 -Д/6.3-0026-18

«25» октября 2018 года

Заведующему
МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»
Юридический адрес: 663318,
Красноярский край, г. Норильск, проезд
Котульского, д. 7.
Н.И. Ведерниковой

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Норильскому промрайону Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Ткач Елена Николаевна,
(должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от «25» октября 2018 г. № 189-Д/6.3-18, составленного в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Улыбка» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»);
Юридический/почтовый адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, проезд Котульского, д. 7.
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» - Ведерникова Наталья Игоревна, действующий на основании Устава, ИНН 2457051696.

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
<u>МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»</u> <u>Юридический адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, проезд Котульского, д. 7.</u>			
1	Отсутствуют формы документов по расследованию несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электрооборудования: - бланк сообщение о несчастном случае; - бланк акта формы Н-1.	п. 1.1.4., п.1.7.10. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	25.01.2019

2	У работников энергослужбы отсутствуют инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	п.1.7.14. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	25.01.2019
3 +	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п.1.8.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	25.01.2019
4 Н.П.	Отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс с привязками к зданиям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями.	п.1.8.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	25.01.2019
5 +	Не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенного заземляющего устройства в помещении электрощитовой здания МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка».	п.2.7.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	25.01.2019
6 +	Отсутствуют паспорт на заземляющее устройство здания.	п.2.7.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	25.01.2019
7	Отсутствуют графики работ по: - очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.	п.2.12.12. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145.	25.01.2019
8 +	Отсутствуют документы, подтверждающие обучение электротехнического (электротехнологического) персонала оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока.	п. 2.3 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 № 328-н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	25.01.2019
9 +	Работники МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» из числа электротехнического (электротехнологического) персонала не имеют соответствующую группу по электробезопасности, предъявляемую к соответствующей профессии - повар.	п. 2.4, п. 44.2 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 № 328-н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593. п. 1.1.13 «Правил устройства электроустановок», утвержденных	25.01.2019

	приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 № 204.	
--	--	--

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Истечение срока исполнения настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой проверки его исполнения.


С предписанием ознакомлен
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» - Ведерникова Наталья Игоревна

(Ф.И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(Ф.И.О. инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лицо, вынесшее предписание:



Е.Н. Ткач
(Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 3 х листах для исполнения получил:

Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»
Ведерникова Наталья Игоревна

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

25.10.2018